

**Результаты обследования и паспортизации
объекта социальной инфраструктуры:**

**Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида №8**

188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок
Ропша, улица Детская, дом 4.

(выполнено в соответствии с Методическими рекомендациями
по организации обследования на предмет доступности для инвалидов и
других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры,
утвержденными Распоряжением комитета по социальной защите населения
Ленинградской области от 26 сентября 2012 года №222)

2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
№ 7**

Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

«02» ноября 2016 г.

Наименование муниципального образования

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида
- 1.2. Адрес объекта: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Ропша, улица Детская, дом 4
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 3 этажа, 3817,6 кв.м
- часть здания: _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 9987 кв.м
- 1.4. Год постройки здания: 2015, последнего капитального ремонта: _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: _____, сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида №8
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок Ропша, улица Детская, дом 4.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Вид деятельности: дошкольное образование.
- 2.2. Объем услуг в установленных расчетных показателях для основного вида деятельности объекта (количество посещений в день, вместимость и др.) вместимость – 160 человек.
- 2.3. Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

(приложение к настоящему акту – анкета обследования объекта социальной инфраструктуры)

4. Выводы:

4.1. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (о, г, у, к), ВНД (с)		2-6
2	Вход (входы) в здание (Главный вход)	ДП-И (о, г, у, к), ВНД (с)		7-14
2.1	Вход (входы) в здание (Запасной выход)	ДП-И (г, у, о), ДУ-И (к), ВНД (с)		15,16

3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (г, у, о, к), ВНД (с)	17-29
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (у, о, к) ДУ-И (с) ВНД (г)	30-36
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (г, у), ДУ-И (о, к, с)	37-40
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-И (о, у, к), ДУ-И (г), ВНД (с)	42
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (о, г, у, к), ВНД (с)	1

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

4.2. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан доступным для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата, для инвалидов, передвигающихся на креслах колясках, условно доступным для инвалидов с умственными нарушениями, для инвалидов с нарушениями слуха, временно недоступным для инвалидов с нарушениями зрения.

Для обеспечения доступности и комфортного пребывания на объекте инвалидов, а также всех остальных МГН, необходимо выполнить следующие мероприятия -

Территория, прилегающая к зданию (участок):

разместить рядом с входом на территорию информацию об организации (наименование, время работы и т.д.) продублированную шрифтом Брайля (на высоте 1,5 м); установить тактильную информацию о направлении движения к входу.

Вход (входы) в здание. Главный вход:

установить предупреждающие тактильные указатели перед лестницей, пандусом, входной дверью (0,8м), нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, начало и конец пандуса.

Путь (пути) движения внутри здания:

нанесение контрастной маркировки на крайние ступени, а также на края поручней; информирующие обозначения помещений внутри здания должны дублироваться рельефными знаками и размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки и крепиться на высоте от 1,3 до 1,4 м.; обозначить на схемах пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечить своевременное получение визуальной, тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (5.5.2 СП 59.13330.2012).

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта):

оборудовать места для лиц с нарушением слуха в музыкальном зале (кресла с подключением слухового аппарата менее 5% от общего количества мест, возможна установка индукционного контура или другие индивидуальные беспроводные устройства п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012); при оказании услуг для инвалидов с нарушениями слуха необходимо организовать сурдоперевод и/или использование технических средств реабилитации п. 7.1.11; 7.1.12 СП 59.13330.2012).

Санитарно-гигиенические помещения:

установить кнопку экстренной помощи (0,85-1,1м).

Система информации на объекте:

на всех структурно-функциональных зонах, начиная с прилегающей территории обеспечить своевременное получение визуальной, акустической и тактильной информации, в т.ч. с учетом потребностей инвалидов с нарушениями зрения (информационные указатели,

рельефные (тактильные) полосы, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы, мнемосхемы и т. д.).

5. Управленческое решение (проект)

5.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСП Ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСП Ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСП Ремонт (текущий)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСП Ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	Индивидуальное решение с ТСП Ремонт (текущий)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП Ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСП
8.	Все зоны и участки	Ремонт (текущий) Индивидуальное решение с ТСП

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

5.2. Период проведения работ _____
в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

5.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В

6. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Анкета обследования объекта социальной инфраструктуры на 18 л.
2. Результаты фото-фиксации на объекте на 7 л.
3. поэтажные планы, паспорт БТИ на л.
4. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель
рабочей группы

генеральный директор М.П. Потапов
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

